

**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA**

530180 Miercurea Ciuc, str. Mikó nr. 1

tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142

e-mail: labapa@aspharghita.ro, dspj.harghita@aspharghita.ro

www.dspharghita.ro

**LABORATORUL DE CHIMIE SANITARA / TOXICOLOGIE****BULETIN DE ANALIZE CHIMICE A PROBEI DE APĂ****NR. 2052 data 04.11.2019**acreditat pentru  
INCERCARESR EN ISO CEI 17025:2005  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
LI 1184

Nr. înregistrare: 3715 /a data recepției 04.11.2019 ora 13:50

**INFORMAȚII FURNIZATE DE CLIENT:****Date de proveniență probă:**

Beneficiar/Solicitant: SPAC CIUMANI, ,

Locul prelevării: Ciumani, les.statie, prelevat de către Chindea Lidia, as.pr.

la data de: 04.11.2019 ora 10:20

Felul (tipul) probei: Apă potabilă (de consum)

Sursa: Instalatie centrală rețea clorinată

Scopul determinări Monitorizare audit (contra cost)

**INFORMAȚII FURNIZATE DE LABORATOR:**

Data execuției analizei: 04.11.2019

Nr. crt	Determinări efectuate / indicator	UM	Valori determinate	Valori admise	Metoda de analiză
1	Clor rezidual liber	mg/l	1,047	$\geq 0,1 - \leq 0,5$	Metoda Merck Spectroquant - 100598
2	Clor rezidual total *	mg/l	1,142	-	Metoda Merck - 00602

**OBSERVAȚII:** Proba analizata contine corp strain

Abatere: La determinarea parametrului clor rezidual liber s-a depasit timpul maxim de pastrare a probei prevazut de SR EN ISO 5667-3 in vigoare, privind Prelevarea Conservarea si manipularea probelor de apa.

&lt; = sub limita de cuantificare.

**Avertisment:**

Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizată.

Reproducerea parțială a buletinului de analiză este interzisă.

Beneficiarul își asumă responsabilitatea pentru informațiile furnizate (de care laboratorul nu este responsabil).

Prezentul buletin de analiză a fost elaborat în 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul păstrat de laborator.

**Verificat-autorizat** Coordonator laborator**Executat:** Vass Éva, farmacist pr.  
Ing. András Attila  
chimist principal  
cod: 660029DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
JUDEȚUL HARGHITA  
LABORATOR DE CHIMIE  
SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE  
MIERCUREA-CIUC