

**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA**

530180 Miercurea Ciuc, str. Mikó nr. 1

tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142

e-mail: microbio@aspharghita.ro, dspj.harghita@aspharghita.rowww.dspharghita.ro**LABORATORUL DE DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC****BULETIN DE ANALIZĂ MICROBIOLOGICĂ A PROBEI DE APĂ**NR. 1996 data 29.07.2021acreditat pentru
INCERCARESR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1184Nr. înregistrare: 2508 /a data recepției 26.07.2021 ora 14:00**INFORMAȚII FURNIZATE DE CLIENT:****Date de proveniență probă**Beneficiar/Solicitant: SPAC CIUMANI, ,Locul prelevării: Ciumani, lesire stia de tratare, prelevat de către Ordog Tunde, reprez.DSPData de: 26.07.2021 ora 09:45Felul (tipul) probei: Apă potabilă (de consum)Sursa: Instalație centrală rețea clorinatăScopul determinării: Monitorizare audit (contra cost)

Volum probă: 250 ml; ; Durata de transport: 120 min.; Recipient furnizat de DSP

INFORMAȚII FURNIZATE DE LABORATOR: Temperatura probei la recepție: 6 gr.C
Starea probei la recepție: corespunzătoare
Periada analitică: 26.07.2021 - 28.07.2021

Caracteristici	Valoare admisă Legii 458/2002	Valoare determinată	U.M.	Metoda de determinare
1. Escherichia coli	0	0	ufc/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015, SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017, PS-LDM-06
2. Enterococi	0	0	ufc/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002, PS-LDM-0

OBSERVAȚII: Ufc = unități formatoare de colonii.

Avertisment:

Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizată. Reproducerea parțială a buletinului de analiză este interzisă.

Beneficiarul își asumă responsabilitatea pentru prelevare, transport și informații furnizate (de care laboratorul nu este responsabil).

Prezentul buletin de analiză a fost elaborat în 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul păstrat de laborator.

Autorizat:

Dr.Krausz Tibor

KRAUSZ LUDOVIC-TIBOR
medic primar
laborator clinic
Cod: 660244

Verificat:

Mészáros Ildikó, biolog dr.

MÉSZÁROS ILDIKÓ
Biolog dr.
specialist microbiologie sanitară
cod: 660033

Executat:

Fecso Zoltán, asistent principal