

**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA**

530180 Miercurea Ciuc, str. Mikó nr. 1

tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142

e-mail: labapa@aspharghita.ro, dspj.harghita@aspharghita.ro

www.dspharghita.ro

LABORATORUL DE CHIMIE SANITARA / TOXICOLOGIE**BULETIN DE ANALIZE CHIMICE A PROBEI DE APĂ****NR. 2238 data 02.11.2021**acreditat pentru
ÎNCERCARESR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1184

Nr. înregistrare: 3843 /a data recepției 02.11.2021 ora 14:50

INFORMAȚII FURNIZATE DE CLIENT:**Date de proveniență probă:**

Beneficiar/Solicitant: SPAC CIUMANI, Ciumani, Str. Principala nr. 795

Locul prelevării: Ciumani, Consumator, prelevat de către Kollo Istvan

la data de: 02.11.2021 ora 06:10

Felul (tipul) probei: **Apă potabilă (de consum)**

Sursa: Rețea clorinată Scopul determinării Monitorizare de control (contra cost)

Volum probă: 500 ml; Temperatura probei la recepție: ; Durata de transport: ; Recipient furnizat de DSP

INFORMAȚII FURNIZATE DE LABORATOR Starea probei la recepție: corespunzătoare

Data execuției analizei: 02.11.2021

Nr. crt	Determinări efectuate / indicator	UM	Valori determinate	Valori admise Legii 458/2002 actualizat	Metoda de analiză
1	Amoniu	mg/l	0,062	max 0.50	Metoda Merck Spectroquant - 114752
2	Azotiti	mg/l	0,022	max 0.50	Metoda Merck Spectroquant - 114776
3	Azotati	mg/l	2,79	max 50	Metoda Merck Spectroquant - 109713
4	pH	unit.pH	7,1 (23,4°C)	≥ 6.5 - ≤ 9.5	SR EN ISO 10523:2012
5	Conductivitate la 20°C	microS/cm	132,2 (23,4°C)	max 2500	SR EN 27888:1997
6	Turbiditate	UNT	0,49	≤ 5	SR EN ISO 7027-1:2016
7	Clor rezidual liber	mg/l	0,345	≥ 0,1 - ≤ 0,5	Metoda Merck Spectroquant - 100598
8	Aluminiu *	µg/l	81,0	max 200	Metoda Merck - 14825
Examen organoleptic *:		Acceptabil consumatorilor.			

OBSERVAȚII:

Corecția de temperatura a valorii determinate pentru indicatorul Conductivitate, este făcută de echipamentul de măsurare. Abateri: La determinarea parametrului clor rezidual liber s-a depășit timpul maxim de păstrare a probei prevăzut de SR EN ISO 5667-3 în vigoare, privind Prelevarea Conservarea și manipularea probelor de apă.

< = sub limita de cuantificare.

Avertisment:

Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizată. Reproducerea parțială a buletinului de analiză este interzisă.

Beneficiarul își asumă responsabilitatea pentru prelevare, transport și informațiile furnizate (de care laboratorul nu este responsabil).

Prezentul buletin de analiză a fost elaborat în 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul păstrat de laborator.

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să solicitați certificatul de acreditare la labapa@aspharghita.ro.

Verificat-autorizat Coordonator laborator**Executat:** Stanczki Zoltán, chimistIng. András Attila
chimist principal
cod: 660029DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
JUDEȚUL HARGHITA
LABORATOR DE CHIMIE
SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE
MIERCUREA-CIUC