



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA**  
530180 Miercurea Ciuc, str. Mikó nr. 1  
tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142  
e-mail: [microbio@aspharghita.ro](mailto:microbio@aspharghita.ro), [dspj.harghita@aspharghita.ro](mailto:dspj.harghita@aspharghita.ro)  
[www.dspharghita.ro](http://www.dspharghita.ro)

**LABORATORUL DE DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC**

**BULETIN DE ANALIZĂ MICROBIOLOGICĂ A PROBEI DE APĂ**

**NR. 864 data 07.04.2022**



Nr. înregistrare: 1061 /a data recepției 04.04.2022 ora 14:20

**INFORMAȚII FURNIZATE DE CLIENT:**

**Date de proveniență probă**

Beneficiar/Solicitant: SPAC CIUMANI, Ciumani,

Locul prelevării: Ciumani, lesire stație de tratare, prelevat de către Chindea Lidia, reprez. DSP

Data de: 04.04.2022 ora 09:50

Felul (tipul) probei: **Apă potabilă (de consum)**

Sursa: Instalatie centrală rețea clorinată

Scopul determinării Monitorizare audit (contra cost)

Volum probă: 250 ml; ; Durata de transport: ; Recipient furnizat de DSP

**INFORMAȚII FURNIZATE DE LABORATOR:** Temperatura probei la recepție: 6 gr.C  
Starea probei la recepție: corespunzătoare  
Periada analitică: 04.04.2022 - 06.04.2022

Caracteristici	Valoare admisă Legii 458/2002	Valoare determinată	U.M.	Metoda de determinare
1. Escherichia coli	0	0	ufc/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015, SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017, PS-LDM-06
2. Enterococi	0	0	ufc/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002, PS-LDM-0

OBSERVAȚII: Ufc = unități formatoare de colonii.

**Avertisment:**

Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizată. Reproducerea parțială a buletinului de analiză este interzisă.  
Beneficiarul își asumă responsabilitatea pentru prelevare, transport și informații furnizate (de care laboratorul nu este responsabil).  
Prezentul buletin de analiză a fost elaborat în 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul păstrat de laborator.

**Autorizat:**  
Dr. Krausz Tibor

**Verificat:**  
Mészáros Ildikó, biolog dr.

**Executat:**  
Fecső Zoltán, asistent principal

**KRAUSZ LUDOVIC-TIBOR**  
medic primar  
laborator clinic  
Cod: 660244