DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA
530180 Miercurea Ciuc, Str. Miko Nr.1,
tel: 0266-310.423 0266-324.483, fax: 0266-371.142
e-mail: labapa@aspharghita.ro, dspj.harghita@aspharghita.ro
www.dspharghita.ro

acreditat pentru ÎNCERCARE
RE AR
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1184

LABORATORUL DE CHIMIE SANITARA / TOXICOLOGIE
BULETIN DE ANALIZE CHIMICE A PROBEI DE APĂ
NR. 1583 data 10.08.2022

Nr. înregistrare 2681/a data recepției 08.08.2022 ora 16:20

INFORMATII FURNIZATE DE CLIENT:

Date de proveniență probă:

Beneficiar/Solicitant: SPAC CIUMANI, Ciumani, P-Ta Borsos Miklos Nr. 208

Locul prelevării: STATIA DE TRATARE, CIUMANI,NR. 243

Prelevat de: DSP HARGHITA

Prelevator: ORDOG TUNDE

Data ora prelevarii: 08.08.2022 ora: 10:45

Felul (tipul) probei: Apă potabilă

Sursa: Sistem de distribuție clorinat- la ieșire din stație Scopul determinarii: Monitorizare Audit,Solicitare client - (contra cost)

Volum proba:500 ml, Temperatura probei la receptie (6.0 °C), Durata de transport 240 (min), Recipient furnizat de DSP: Da

INFORMATII FURNIZATE DE LABORATOR: Starea probei la receptie: corespunzatoare

Data executiei analizei: 08.08.2022

Nr. Crt	Determinari efectuate / indicator	UM	Valori Determinate	Valori admise cf. Legii 458/2002 actualizat	Metoda de analiza
1	Clor rezidual liber	mg/l	0,172	0.1 - 0.5	Metoda Merck Spectroquant 100598
2	Clor rezidual total*	mg/l	0,298	-	Metoda Merck Spectroquant 00602

Observatii:

Abatere: La determinarea parametrului Clor rezidual liber s-a depasit timpul maxim de pastrare a probei pervazut de SR EN ISO 5667-3 in vigoare, privind Prelevarea conservarea si manipularea probelor de apa.

≤ sub limita de cuantificare.

Avertisment:

Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizata. Reproducerea partiala a buletinului de analiza este interzisa.

Beneficiarul isi asuma responsabilitatea pentru prelevare, transport si informatiile furnizate(de care laboratorul nu este responsabil).

Prezentul buletin de analiza a fost eliberat in 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul pastrat de laborator.

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la labapa@aspharghita.ro

Verificat - autorizat

Coordonator laborator

Ing. Andras Attila

Executat chimie apa

Chimist
Zoltan Stanczki

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
JUDEŢUL HARGHITA
LABORATOR DE CHIMIE
SANITARĂ ŞI TOXICOLOGIE
MIERCUREA-CIUC

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
HARGHITA
530 180 Miercurea-Ciuc, Str.Miko Nr.1,
Tel: 0266-310423, 0266-224483, Fax: 0266-271142,
e-mail:dspj.harghita@aspharghita.ro; **http://www.dspharghita.ro**

NOTĂ DE INTERPRETARE

BULETIN DE ANALIZĂ CHIMICĂ nr. 1583 din 10. 08. 2022

Proba analizată CORESPUNDE Legii 458/2002
din punct de vedere al parametrilor analizați.

Măsuri: -

Dr Ambrus Orsolya

medic specialist de igienă