



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA
530180 Miercurea Ciuc, Str. Miko Nr.1,
tel: 0266-310.423 0266-324.483, fax: 0266-371.142
e-mail: labapa@aspharghita.ro, dspj.harghita@aspharghita.ro
www.dspharghita.ro

LABORATORUL DE CHIMIE SANITARA / TOXICOLOGIE
BULETIN DE ANALIZE CHIMICE A PROBEI DE APĂ
NR. 2240 data 19.10.2022

acreditat pentru
INCERCARE



SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1184

Nr. înregistrare 3830/a data recepției 17.10.2022 ora 15:00

INFORMATII FURNIZATE DE CLIENT:

Date de proveniență probă:

Beneficiar/Solicitant: SPAC CIUMANI, Ciumani, P-Ta Borsos Miklos Nr. 208

Locul prelevării: STAȚIE DE TRATARE, CIUMANI, NR 243

Prelevat de: DSP HARGHITA

Prelevator: ORDOG TUNDE

Data ora prelevării: 17.10.2022 ora: 10:25

Felul (tipul) probei: Apă potabilă

Sursa: Sistem de distribuție clorinat- la ieșire din stație Scopul determinării: Monitorizare Audit, Solicitare client - (contra cost)

Volum proba 500 ml, Temperatura probei la recepție (6.0 °C), Durata de transport (min), Recipient furnizat de DSP: Da

INFORMATII FURNIZATE DE LABORATOR:

Starea probei la recepție: corespunzătoare

Data executiei analizei: 17.10.2022

Nr. Crt	Determinari efectuate indicator	UM	Valori Determinate	Valori admise cf. Legii 458/2002 actualizat	Metoda de analiza
1	Clor rezidual liber	mg/l	0,554	0,1 - 0,5	Metoda Merck Spectroquant 100598
2	Clor rezidual total*	mg/l	0,621	-	Metoda Merck Spectroquant 00602

Observatii:

Abateri: La determinarea parametrului Clor rezidual liber s-a depasit timpul maxim de pastrare a probei prevazut de SR EN ISO 5667-3 in vigoare, privind Prelevarea conservarea si manipularea probelor de apa

* sub limita de cuantificare

Avertisment

Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizata. Reproducerea partiala a buletinului de analiza este interzisa

Beneficiarul isi asuma responsabilitatea pentru prelevare, transport si informatiile furnizate (de care laboratorul nu este responsabil)

Prezentul buletin de analiza a fost eliberat in 2 exemplare: unul predat beneficiarului, unul pastrat de laborator

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea Rf-NAR. Pentru detalii suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la labapa@aspharghita.ro

Verificat - autorizat

Coordonator laborator

Executat chimie apa

Chimist
Zoltan Stanczki

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
JUDEȚUL HARGHITA
LABORATOR DE CHIMIE
SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE
MIERCUREA-CIUC



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA
530180 Miercurea Ciuc, str. Mikó nr. 1
tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142
e-mail: dspj.harghita@aspharghita.ro, www.aspharghita.ro

COMPARTIMENT
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI DE MUNCĂ

NOTĂ DE INTERPRETARE

BULETIN DE ANALIZĂ CHIMICĂ nr. 2240 din 2022

Proba analizată **CORESPUNDE Legii 458/2002**
din punctul de vedere al parametrilor analizați.

Măsuri:

Recomandăm evitarea hiperclorinării în scopul reducerii concentrației produșilor clorinați, toxici. Propunem evaluarea concentrației de clor la consumator și menținerea concentrației în limitele prevăzute de L 458/2002.

Dr. Vass Előd
medic primar de igienă