



LABORATORUL DE CHIMIE SANITARA / TOXICOLOGIE
BULETIN DE ANALIZE CHIMICE A PROBEI DE APĂ
NR. 393 data 21.02.2023



Nr. înregistrare 674/a data recepției 20.02.2023 ora 15:00

INFORMATII FURNIZATE DE CLIENT:

Date de proveniență probă:

Beneficiar/Solicitant: SPAC CIUMANI, Ciumani, P-Ta Borsos Miklos Nr. 208

Locul prelevării: STATIE DE TRATARE, CIUMANI, NR.243

Prelevat de: DSP HARGHITA

Prelevator: ORDOG TUNDE IBOLYA

Data ora prelevării: 20.02.2023 ora: 10:30

Felul (tipul) probei: Apă potabilă

Sursa: Sistem de distribuție clorinat- la ieșire din stație Scopul determinării: Monitorizare Audit, Solicitare client - (contra cost)

Volum proba: 500 ml, Temperatura probei la recepție (6.0 °C), Durata de transport 60 (min), Recipient furnizat de DSP: Da

INFORMATII FURNIZATE DE LABORATOR:

Starea probei la recepție: corespunzatoare

Data executiei analizei: 20.02.2023

Nr. Crt	Determinari efectuate / indicator	UM	Valori Determinate	Valori admise cf. OG. 7/2023	Metoda de analiza
1	Clor rezidual liber	mg/l	0,548	0.1 - 0.5	Metoda Merck Spectroquant 100598
2	Clor rezidual total*	mg/l	0,632	-	Metoda Merck Spectroquant 00602

Observatii:

Abatere: La determinarea parametrului Clor rezidual liber s-a depasit timpul maxim de pastrare a probei prevazut de SR EN ISO 5667-3 in vigoare, privind Prelevarea conservarea si manipularea probelor de apa.

≤ sub limita de cuantificare.

Avertisment:

Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizata. Reproducerea partiala a buletinului de analiza este interzisa.

Beneficiarul isi asuma responsabilitatea pentru prelevare, transport si informatiile furnizate (de care laboratorul nu este responsabil).

Prezentul buletin de analiza a fost eliberat in 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul pastrat de laborator.

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la labapa@aspharghita.ro

Verificat - autorizat

LOCTIITOR COORDONATOR
LABORATOR
Nagy Erzsebet

Executat chimie apa

Chimist
Zoltan Stanczki





DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA
530180 Miercurea Ciuc, str. Mikó nr. 1
tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142
e-mail: dspj.harghita@aspharghita.ro, www.aspharghita.ro

COMPARTIMENT
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI DE MUNCĂ

NOTĂ DE INTERPRETARE

BULETIN DE ANALIZĂ CHIMICĂ nr. 393 din 2023

Proba analizată **CORESPUNDE Ordonanței 7/2023**
din punctul de vedere al parametrilor analizați.

Măsuri:

Recomandăm evitarea hiperclorinării în scopul reducerii concentrației produșilor clorinați, toxici. Propunem evaluarea concentrației de clor la consumator și menținerea concentrației în limitele prevăzute de L 458/2002.

Dr. Vass Előd
medic primar de igienă
Vass