



LABORATORUL DE DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC

BULETIN DE ANALIZĂ MICROBIOLOGICĂ A PROBEI DE APĂ

NR. 2212 data 13.07.2023



Nr. înregistrare 2707/a data recepției 10.07.2023 ora 15:00

INFORMATII FURNIZATE DE CLIENT:

Date de proveniență probă:

Beneficiar/Solicitant: SPAC CIUMANI, Ciumani, P-Ta Borsos Miklos Nr. 208

Locul prelevării: CASA DE LOCUIT, CIUMANI NR.795 , prelevat de către Kollo Istvan

Prelevat de: BENEFICIAR

Prelevator: Kollo Istvan

Data ora prelevării: 10.07.2023 ora: 05:50

Felul (tipul) probei: Apă potabilă

Sursa: Sistem de distribuție clorinat-la consumator

Scopul determinării: Monitorizare Control, Solicitare client - (contra cost)

Volum proba: 250 ML, Temperatura probei la recepție (6.0 °C), Durata de transport 540 (min), Recipient furnizat de DSP: Da

INFORMATII FURNIZATE DE LABORATOR:

Starea probei la recepție: corespunzatoare

Perioada analitică: 10.07.2023 - 13.07.2023

	Caracteristici	Valoare admisa cf. OG. 7/2023	Valoare determinata	U.M.	Metoda de determinare
1	Nr. de colonii la 22°C	(x)	0	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004, PS-LDM-06
2	Nr. de colonii la 37°C	(x)	0	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004, PS-LDM-06
3	Bacterii coliforme	0	0	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1: 2015 ; SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017, PS-LDM--06
4	Escherichia coli	0	0	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1: 2015 ; SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017, PS-LDM--06
5	Enterococi	0	0	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002, PS-LDM-06
6	Clostridium perfringens	0	0	UFC/100 ml	SR EN ISO14189:2017, PS-LDM-06

Avertisment:

Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizata. Reproducerea partiala a buletinului de analiza este interzisa.

Beneficiarul isi asuma responsabilitatea pentru prelevare, transport si informatiile furnizate (de care laboratorul nu este responsabil).

Prezentul buletin de analiza a fost eliberat in 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul pastrat de laborator.

Autorizat

Medic primar-Sef laborator
Tibor Krausz

KRAUSZ LUDOVIC-TIBOR
medic primar
laborator clinic
Cod: 860244

Verificat

Medic primar-Sef laborator
Tibor Krausz

KRAUSZ LUDOVIC-TIBOR
medic primar
laborator clinic
Cod: 860244

Executat

Farmacist Pal-Kendy Botond



COMPARTIMENT
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI DE MUNCĂ

NOTĂ DE INTERPRETARE

BULETIN DE ANALIZĂ MICROBIOLOGICĂ nr. 2212 din 2023

Proba analizată corespunde OG nr.7/18 ian 2023 din punctul de vedere al parametrilor analizați.

Măsuri:

Dr. Ambrus Orsolya
Medic specialist de igienă