



LABORATORUL DE DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC

BULETIN DE ANALIZĂ MICROBIOLOGICĂ A PROBEI DE APĂ

NR. 2546 data 10.08.2023



Nr. înregistrare 3115/a data recepției 07.07.2023 ora 16:00

INFORMATII FURNIZATE DE CLIENT:

Date de proveniență probă:

Beneficiar/Solicitant: SPAC CIUMANI, Ciumani, P-Ta Borsos Miklos Nr. 208

Locul prelevării: STATIE DE TRATARE, CIUMANI, NR.293 , prelevat de către Kollo Istvan

Prelevat de: Beneficiar

Prelevator: Kollo Istvan

Data ora prelevării: 07.08.2023 ora: 06:00

Felul (tipul) probei: Apă potabilă

Sursa: Sistem de distribuție clorinat- la ieșire din stație

Scopul determinării: Monitorizare Control, Solicitare client - (contra cost)

Volum proba: 250 ML, Temperatura probei la recepție (6.0 °C), Durata de transport 480 (min), Recipient furnizat de DSP: Da

INFORMATII FURNIZATE DE LABORATOR:

Starea probei la recepție: corespunzătoare

Perioada analitică: 07.08.2023 - 09.08.2023

	Caracteristici	Valoare admisa cf. OG. 7/2023	Valoare determinata	U.M.	Metoda de determinare
1	Escherichia coli	0	0	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1: 2015 ; SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017, PS-LDM--06
2	Enterococi	0	0	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002, PS-LDM-06

Avertisment:

Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizata. Reproducerea partiala a buletinului de analiza este interzisa.

Beneficiarul isi asuma responsabilitatea pentru prelevare, transport si informatiile furnizate (de care laboratorul nu este responsabil).

Prezentul buletin de analiza a fost eliberat in 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul pastrat de laborator.

Autorizat

Medic primar-Sef laborator
Tibor Krausz

KRAUSZ LUDOVIC-TIBOR
medic primar
laborator clinic
Cod: 860244

Verificat

Medic primar-Sef laborator
Tibor Krausz

KRAUSZ LUDOVIC-TIBOR
medic primar
laborator clinic
Cod: 860244

Executat

Farmacist Pal-Kendy Botond



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA
530180 Miercurea Ciuc, str. Mikó nr. 1
tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142
e-mail: dspj.harghita@aspharghita.ro, www.aspharghita.ro

COMPARTIMENT
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI DE MUNCĂ

NOTĂ DE INTERPRETARE

BULETIN DE ANALIZĂ MICROBIOLOGICĂ nr. 2546 din 2023

Proba analizată corespunde OG nr.7/18 ian 2023 din punctul de vedere al parametrilor analizați.

Măsuri:

Dr. Vass Előd
Medic primar de igiena

Vass